

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по МО г. Дивногорск
663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8(39144)3-79-32
E-mail:(divbal-85@mail.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 21 » февраля 2022 г., 16 час. 00 мин. № 18
(дата и время составления акта)

г. Дивногорск, ул. Заводская, 3, кв. 2
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 04.02.2022 № 18 (учетный номер выездной проверки 24220061000200981731)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ждановым Иваном Валерьевичем старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы МО г. Дивногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территории, которыми владеет и (или) пользуется Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАО ДПО ИПКЛХ)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Дивногорск, ул. Заводская, 3, кв. 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников

лесного хозяйства», ИНН 2446000650, юридический адрес: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, пом. 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « **08** » **февраля** **2022** г., **10** час. **00** мин.

по « **21** » **февраля** **2022** г., **16** час. **00** мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр принадлежащих юридическому лицу, зданий, помещений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « **08** » **февраля** **2022** г., **10** час. **00** мин.

по « **21** » **февраля** **2022** г., **16** час. **00** мин.

по месту осуществления деятельности ФАУ ДПО ИПКЛХ, по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 3, кв. 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

программа первичного противопожарного инструктажа;

программа вводного противопожарного инструктажа;

инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты;

копии удостоверений о прохождении пожарно-технического минимума;

приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность;

учредительные документы;

свидетельства о государственной регистрации права;

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

эксплуатационные паспорта на огнетушители;

журналы вводного и повторных инструктажей по пожарной безопасности;

сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации, сертификаты на противопожарные двери;

договора на техническое обслуживание АУПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-мониторинг»;

протокола испытаний внутреннего противопожарного водопровода;

проектные решения на АУПС, СОУЭ

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	<p>Руководитель организации не организовал исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (по факту автоматическая установка пожарной сигнализации не запустила СОУЭ при пуске АУПС через ручной пожарный извещатель, установленный у аварийного выход в моечной, при этом СПС находилась в дежурном режиме. При совместном запуске 11.02.2022 АУПС от ручного извещателя отсутствовало звуковое оповещение при запуске от аккумулятора, прибор управления оповещением «Рокот 2» на момент проверки 09.02.2022 имеет индикацию неисправность - зона 1, 2).</p>	<p>п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p>
2.	<p>Оборудование системы пожарной автоматики (прибор приемно-контрольный АУПС) смонтировано напрямую от сети 220 V (по факту электропитание пожарной автоматики не имеет защиты)</p>	<p>ст.ст. 4, 5, 6, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п. 5.8 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"</p> <p>Электропитание СПА следует выполнять в соответствии с СП 6.13130</p> <p><i>что не устанавливает в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего ФЗ, а именно:</i></p> <p>п. 15.9 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p> <p>Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с [7].</p> <p>п. 14.9 НПБ 88-2001 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования»</p> <p>Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной</p>

		сигнализации необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.
3.	Двери эвакуационных выходов (левое крыло здания, двери из секций (пом. коридора №№ 24, 30, 13, 6 согласно тех. паспорта от 22.09.2011) в общий коридор (пом. 19 согласно тех. паспорта от 22.09.2011)) не оборудованы приспособлениям для самозакрывания	<p>ст.ст. 4, 5, 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 24 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ т 16.09.2020 № 1479</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p> <p>п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.</p>
4.	Двери эвакуационных выходов (левое крыло здания, двери из секций (пом. коридора №№ 41, 47, 59, 66 согласно тех. паспорта от 22.09.2011) в общий коридор (пом. 53 согласно тех. паспорта от 22.09.2011)) не оборудованы приспособлениям для самозакрывания	<p>ст.ст. 4, 5, 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 24 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ т 16.09.2020 № 1479</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p> <p>п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.</p>
5.	Графическая часть поэтажного плана эвакуации (2-ой этаж, правое крыло) не содержит обозначение эвакуационного выхода (по факту отсутствует символ «Выход»). Места размещения средств	<p>ст.ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»</p>

	<p>противопожарной защиты обозначены в плане эвакуации некорректно (по факту огнетушители, установленные в пожарных шкафах не обозначены в плане)</p>	<p>Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) путей эвакуации; б) эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств; в) аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.; г) места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте; д) мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами ИМО; е) мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами ИМО. <p>Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.</p>
6.	<p>Графическая часть поэтажного плана эвакуации (2-ой этаж, левое крыло) не содержит обозначение эвакуационного выхода (по факту отсутствует символ «Выход»). Места размещения средств противопожарной защиты обозначены в плане эвакуации некорректно (по факту огнетушители, установленные в пожарных шкафах не обозначены в плане)</p>	<p>ст.ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»</p> <p>Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) путей эвакуации; б) эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств; в) аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.; г) места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте; д) мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами ИМО; е) мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами ИМО. <p>Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.</p>

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 21.02.2022 г. № 18/1;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору) Жданов И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Жданов Иван Валерьевич государственный инспектор МО г. Дивногорска Красноярского края по пожарному надзору, тел. 8 (39144) 3-79-32, эл. адрес: divbal-85@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ Евдокимова Л.И.

«21» февраля 2022 г.

16 часов 00 мин.


(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

