

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-95, ond@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности по МО г. Дивногорск

663091, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8(39144) 3-79-32, E-mail: ofps2gpn@mchskrsk.ru

г. Дивногорск
(место составления акта)

15 апреля 2014 года
(дата составления акта)

9 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 28

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 25.03.2014

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
№ 28, подписанного главным государственным инспектором МО г. Дивногорск
по пожарному надзору Баляйкиным А.Г.,

проведена плановая выездная проверка в отношении:

федерального автономного учреждения «Институт повышения квалификации

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя)

руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока»
(ФАО ИПКЛХ СиДВ)

юридический адрес: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество

юридического лица 1022401253148

(в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя);

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,

идентификационный номер налогоплательщика 2446000650

идентификационный номер налогоплательщика

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин., «31» марта 2014 года – анализ предоставленных документов, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. «04» апреля 2014 года, с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. «07» апреля 2014 года, с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. «11» апреля 2014 года,

с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. «14» апреля 2014 года, с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. «15» апреля 2014 года – подготовка документов

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней/6,5 часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: ОНД по МО г. Дивногорск УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в помещении отдела

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 25 марта 2014 года ректор ФАО ИПКЛХ СиДВ Евдокимова Л.И. путем вручения распоряжения о проведении проверки

Евдокимова Л.И. [подпись] 25.03.2014г.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора МО г. Дивногорск по пожарному надзору Лоч Маргарита Викторовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ректор Евдокимова Л.И., начальник редакционно-издательского отдела Ковалевич Г.П.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены: порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; допустимое	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. п. 2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) п. 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия	Ответственное лицо – начальник редакционно-издательского отдела Ковалевич Г.П.

	<p>(предельное) количество людей, которые одновременно могут находиться на объекте</p>	<p>помещений по окончании работы;</p> <p>д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;</p> <p>ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;</p> <p>з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;</p> <p>и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;</p> <p>к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);</p> <p>л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.</p> <p>(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p>	
2	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p> <p>п. 462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;</p> <p>б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы</p>	<p>Ответственное лицо – начальник редакционно-издательского отдела Ковалевич Г.П.</p>

		<p>транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;</p> <p>д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</p> <p>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;</p> <p>ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p> <p>з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p>	
3	Отсутствует программа проведения первичного противопожарного инструктажа	<p>п. 8. Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938</p> <p>Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и</p>	<p>Ответственное лицо – начальник редакционно-издательского отдела Ковалевич Г.П.</p>

		<p>инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.</p> <p>Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.</p>	
4	<p>Не проведен первичный противопожарный инструктаж следующими работниками института: с ведущим программистом Бегляновым Е.Н., со специалистом по кадрам Каминской Е.А., с заведующей общежитием Шеламовой (Карих) Н.А.</p>	<p>п. 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938.</p> <p>п. 16. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:</p> <ul style="list-style-type: none"> со всеми вновь принятыми на работу; с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; с работниками, выполняющими новую для них работу; с командированными в организацию работниками; с сезонными работниками; со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации; с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. <p>п. 18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.</p>	<p>Ответственное лицо – начальник редакционно-издательского отдела Ковалевич Г.П.</p>

		<p>Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.</p> <p>п. 19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.</p>	
5	<p>Не проведен вводный противопожарный инструктаж с работником института Пахолок В.В.</p>	<p>Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938.</p> <p>п. 11. Вводный противопожарный инструктаж проводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности); с сезонными работниками; с командированными в организацию работниками; с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. <p>п. 12. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.</p>	<p>Ответственное лицо – начальник редакционно-издательского отдела Ковалевич Г.П.</p>
6	<p>В журнале инструктажей в графе «вид инструктажа» неверно указывается вид инструктажа – «плановый»</p>	<p>п. 9 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938</p> <p>По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой</p>	<p>Ответственное лицо – начальник редакционно-издательского отдела Ковалевич Г.П.</p>
7	<p>С работниками института не проведен внеплановый противопожарный инструктаж в связи с введением в действие новых разработанных правил (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред.</p>	<p>п. 26 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938</p> <p>Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности; 	<p>Ответственное лицо – начальник редакционно-издательского отдела Ковалевич Г.П.</p>


	Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
8	В складском помещении (в пом. 1-01) отсутствуют противопожарные двери	<p>ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>ч.1 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>Табл. 24 Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны при первом типе заполнения проемов в противопожарных преградах должны иметь предел огнестойкости EI 60.</p> <p>п. 4.18 Свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p> <p>При наличии на объекте защиты частей различных классов функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к объектам соответствующей функциональной пожарной опасности.</p>	ФАУ ИПКЛХ СиДВ
9	Не определена и не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны складского помещения (в пом. 1-01)	<p>п. 20. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	Ректор ФАУ ИПКЛХ СиДВ Евдокимова Л.И.
10	План эвакуации не отвечает требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001	п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»	ФАУ ИПКЛХ СиДВ

		Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01(таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.	
11	В ФАУ ИПКЛХ СиДВ средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны	Ст. 87 ч.7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ФАУ ИПКЛХ СиДВ

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 15.04.2014


(подпись проверяющего)


подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 15.04.2014 № 28/1/1-11 на ___ л. в 1 экз.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
МО г. Дивногорск по пожарному надзору




Лоч М.В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

15
«15» апреля 2014г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ (8391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19