

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-95, ond@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности по МО г. Дивногорск

663091, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8(39144) 3-79-32, E-mail: ofps2gpn@mchskrsk.ru

г. Дивногорск
(место составления акта)

15 апреля 2014 года
(дата составления акта)

9 часов 45 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 29

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 3
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 25.03.2014
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя)
№ 29, подписанного главным государственным инспектором МО г. Дивногорск
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
по пожарному надзору Баляйкиным А.Г.,

проведена плановая выездная проверка в отношении:
федерального автономного учреждения «Институт повышения квалификации
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя)
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока»
(ФАО ИПКЛХ СидВ)

юридический адрес: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 1
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество
юридического лица 1022401253148

(в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя);
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика 2446000650
идентификационный номер налогоплательщика

Продолжительность проверки: в период с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. «31» марта 2014
года – анализ предоставленных документов, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. «01» апреля
2014 года, с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. «07» апреля 2014 года, с 9 час. 30 мин. до 10
час. 30 мин. «11» апреля 2014 года,
с 16 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. «14» апреля 2014 года, с 09 час. 15 мин. до 09 час. 45 мин.
«15» апреля 2014 года – подготовка документов

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней/7 часов
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: ОНД по МО г. Дивногорск УНД Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю в помещении отдела

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 25 марта 2014
года ректор ФАО ИПКЛХ СидВ Евдокимова Л.И. путем вручения распоряжения о проведении
проверки

Евдокимова Л.И. 25.03.2014
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора МО г. Дивногорск по пожарному надзору Лоч Маргарита Викторовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая общежитием Карих Н.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены: порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; допустимое (предельное)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. п. 2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) п. 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;	Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.

<p>количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте</p>	<p>д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;</p> <p>ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;</p> <p>з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;</p> <p>и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;</p> <p>к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);</p> <p>л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте. (пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p>	
<p>2 В инструкции о мерах пожарной безопасности для общежития не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности</p>	<p>п. 462. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p> <p>В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;</p> <p>б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов,</p>	<p>Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.</p>

	<p>аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;</p> <p>д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</p> <p>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;</p> <p>ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p> <p>з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p>	
3	<p>Отсутствует программа проведения первичного противопожарного инструктажа</p>	<p>Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.</p>
	<p>п. 8. Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938</p> <p>Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.</p>	

		<p>Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.</p> <p>Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.</p>	
4	Отсутствует программа проведения вводного противопожарного инструктажа	<p>п. 14. Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938</p> <p>Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.</p>	Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.
5	Не разработана специальная программа обучения работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации (сторож-вахтер)	<p>п. 39. Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938</p> <p>По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 	Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.
6	Не проведен первичный противопожарный инструктаж со следующими работниками общежития: Коваленко Т.А., Костюниной Г.Н., Бариновой Л.Д., Керт Н.В.	<p>п. 3. Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и</p>	Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.

		<p>прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938.</p> <p>п. 16. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:</p> <ul style="list-style-type: none"> со всеми вновь принятыми на работу; с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; с работниками, выполняющими новую для них работу; с командированными в организацию работниками; с сезонными работниками; со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации; с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. <p>п. 17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.</p> <p>п. 18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.</p> <p>Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.</p> <p>п. 19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.</p>	
7	Не делается запись о проведении	п. 10. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности	Ответственное лицо – заведующая общежитием

	повторного противопожарного инструктажа	<p>работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938.</p> <p>О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего</p>	Карих Н.А.
8	С работниками общежития не проведен внеплановый противопожарный инструктаж в связи с введением в действие новых разработанных правил (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113))	<p>п. 26 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645, зарегистрированных в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938</p> <p>Внеплановый противопожарный инструктаж проводится;</p> <p>при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;</p>	Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.
9	Допускается двойная нумерация пожарных шкафов	<p>Ст. 86 ч.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 4.15. Нормы пожарной безопасности НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытания»</p> <p>Буквенные обозначения, надписи и пиктограммы на внешних сторонах стенок ШП должны быть красного сигнального цвета по ГОСТ 12.4.026. На внешней стороне дверки должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру “ПК” и (или) условное обозначение ПК и переносных огнетушителей по НПБ 160, и должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера ШП и номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009.</p>	Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.
10	Пожарные шкафы выполнены из горючего материала	<p>п. 57. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными</p>	ФАО ИПКЛХ СиДВ

		<p>стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p>	
11	<p>Конструкция пожарных шкафов не обеспечивает его естественную вентиляцию</p>	<p>Ст. 86 ч.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. п. 4.15. Нормы пожарной безопасности НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытания» 4.9. Конструкция ШП должна обеспечивать его естественную вентиляцию. Вентиляционные отверстия должны располагаться в верхних и нижних частях дверок или на боковых поверхностях стенок ШП. Допускаются другие конструктивные решения обеспечения естественной вентиляции ШП.</p>	<p>ФАУ ИПКЛХ СидВ</p>
12	<p>В 1 секции не обеспечено наличие плана эвакуации</p>	<p>п. 7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» 6.7 Требования к планам эвакуации 6.7.1. Секционные планы эвакуации следует разрабатывать: - при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой; - при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.</p>	<p>Ректор ФАУ ИПКЛХ СидВ Евдокимова Л.И.</p>
13	<p>План эвакуации, размещенный на этаже, не откорректирован в</p>	<p>п. 6.7.2. ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы</p>	<p>Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.</p>


	связи с переносом места нахождения вахты из одной секции в помещение другой секции	контроля При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.	
14	План эвакуации не отвечает требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001	п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01(таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.	ФАУ ИПКЛХ СиДВ
15	В помещении вахты отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.
16	В 1 секции общежития около установленного телефона отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.
17	Отсутствует инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в ночное время	п. 9 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	Ответственное лицо – заведующая общежитием Карих Н.А.
18	В общежитии ФАУ ИПКЛХ СиДВ средства обнаружения	Ст. 87 ч.7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ФАУ ИПКЛХ СиДВ

пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	
---	--	--

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): —

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 15.04.2014


(подпись проверяющего)


подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:

1) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 15.04.2014 № 29/1/1-18 на ___ л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора

МО г. Дивногорск по пожарному надзору




Лоч М.В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Ректор Евдокимова Марина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » апреля 2014г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: —

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ (8391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19